



SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9/2019

- Visto il rapporto informativo dei Vigili del Fuoco di Grosseto redatto in data 09/01/2019, pervenuto all'ufficio protocollo in data 10/01/2019 prot. N.615, dal quale emerge che **“A seguito dell'incendio della canna fumaria, scoppiato in un appartamento sito in [redacted], si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, dopo aver provveduto al completo spegnimento dell'incendio e alla ventilazione dei locali, sono passati alla verifica visiva della canna fumaria che non si esclude possa essere di materiale eternit”**.
- Fatto presente che, allo stato attuale, si rende necessario effettuare opere di ripristino delle originarie condizioni di sicurezza della canna fumaria in questione, operando in conformità alla normativa vigente.
- Rilevato che tale circostanza è causa di pregiudizio per la privata incolumità;
- Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

1. Al signor proprietario dell'immobile in questione:

- [redacted];

DI PROVVEDERE

- 1 - entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza a eseguire:

- Verifica ed eventuale **ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, della canna fumaria interessata nell'incendio, in conformità alla normativa vigente;**
- Presentare, a conclusione dei lavori di che trattasi, apposita comunicazione scritta accompagnata dal certificato di agibilità della canna fumaria in questione, sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio professionale;

DISPONE

- 1- Che fino alla esecuzione dei lavori di cui sopra il caminetto e la relativa canna fumaria di cui trattasi sono da considerarsi disattivati;





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



2. la notifica della presente ordinanza alla proprietaria dell'appartamento di che trattasi ovvero:

- [REDACTED];

3. La notifica del presente provvedimento all'uff. Edilizia-Urbanistica e al Comando dei Vigili Urbani del Comune di Castiglione della Pescaia, ai Carabinieri di Castiglione della Pescaia, ciascuno per quanto di sua competenza, ai Vigili del Fuoco di Grosseto e alla Prefettura di Grosseto, nonché la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio Com.le.

COMUNICA

- 4- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Firenze nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
- 5- Che il Responsabile del presente procedimento risulta essere il "Responsabile del Servizio Manutenzioni Esterne e Protezione civile" Geom. Massimo Baricci (telefono 0564-939046, fax 0564-939180), via Strada prov.le n. 3 del Padule, 58043 Castiglione della Pescaia (mail: m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it), al quale sarà possibile rivolgersi per comunicare e ottenere informazioni in merito.

AVVERTE

6. che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, "*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*",

Dalla Residenza Municipale, lì 14/01/2019

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Bandiera Blu
2000 - 2018



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2018



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
P.I. 00117100537 - **Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219**
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

