



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GROSSETO

MESSAGGIO SALA OPERATIVA prot. N° del

DESTINATARIO

FAX

EMAIL

A COMUNE di CASTIGLION DELLA PESCAIA

E p.c. PREFETTURA di GROSSETO
CARABINIERI CASTIGLION DELLA PESCAIA
USL TOSCANA SUDEST – U.O. PISLL
claudio.viti@uslsudest.toscana.it
massimiliano.paolucci@uslsudest.toscana.it

Riferimento intervento n° 2868 del 20.08.20

Oggetto: INTERVENTO CROLLO INTONACO SOLAIO e CONTROSOFFITTO

Comunicasi che alle ore 16.53 data odierna squadra e funzionario tecnico questo Comando sono intervenuti in CASTIGLION DELLA PESCAIA – via IV Novembre,22/24 presso laboratorio pasticceria “DA MEMMA” di Ferrandi Elio per crollo circa 3 mq. di intonaco del solaio di copertura e sottostante controsoffitto del locale interno. Si provvedeva alla rimozione di ulteriore intonaco pericolante , all’effettuazione di saggi e verifiche sui travi portanti e motivi cautelativi al puntellamento del solaio per la messa messa in sicurezza dell’appartamento soprastante zona camere . Nel crollo rimaneva ferito Tognarini Ezio di anni 61 ,affidato alle cure del 118, lavoratore nell’attività le cui condizioni apparivano non gravi e l’impianto elettrico di illuminazione. E’ necessario provvedere a URGENTI :

- Esecuzione lavori ripristino e consolidamento solaio/controsoffitto e approfondita verifica di stabilità strutture portanti del solaio in questione.e rifacimento impianti elettrici conformità normativa vigente.

Nel frattempo il locale della pasticceria interessato dal crollo è da considerarsi inaccessibile. Sul posto oltre Vigilfuoco presenti Carabinieri, Polizia e Tecnico Municipali,ambulanza 118 . Quanto sopra per i provvedimenti di cui al DLgs n.267/2000 – art.54 . Alt fine

per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Arch.Giuseppe DEL BROCCO)
II FUNZIONARIO DI GUARDIA
(Giorgio SGHERRI)